

**ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ**  
**Вентиляторы дымоудаления**

**Количество образцов 1 шт. одного типа**

Испытания будут проведены в ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС РФ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042.

№	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)
1	Огнестойкость при перемещении газовой среды	НПБ 71-2003
2	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	
3	Давление, Па	

\*Испытаниям подвергается вентилятор максимального  $\varnothing$  из размерного ряда, но не более 630 мм, с минимальной мощностью и максимальной производительностью.