

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Сигнализаторы потока жидкости

Количество образцов: 1 шт. одного типа

Испытания будут проведены в ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний
1	Проверка комплектности поставки	п. 151 НПБ 41-2001
2	Проверка маркировки	п. 151 НПБ 41-2001
3	Проверка габаритных и присоединительных размеров, цвета окраски	п. 152 НПБ 41-2001
4	Проверка цвета окраски	п. 151 НПБ 41-2001
5	Устойчивость к климатическим воздействиям	п. 160 НПБ 41-2001
6	Проверка герметичности	п. 183 НПБ 41-2001
7	Проверка прочности	п. 185 НПБ 41-2001
8	Диапазон рабочих давлений: - минимальное; - максимальное	п. 161 НПБ 41-2001
9	Условный диаметр прохода	п. 153 НПБ 41-2001
10	Напряжение питания	п. 174 НПБ 41-2001
11	Масса	п. 154 НПБ 41-2001
12	Время срабатывания	п. 180 НПБ 41-2001
13	Минимальный расход воды, при котором происходит сработка	п. 181 НПБ 41-2001
14	Время задержки сигнала о срабатывании сигнализатора потока жидкости	п. 182 НПБ 41-2001