

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

***Огнезащитная преграда конвейерных проемов с вертикальным перемещением шибера.
Количество образцов для испытаний: 2штуки (при огневом воздействии с одной стороны – 1 штука).***

Испытания будут проведены в ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний
1	Предел огнестойкости, мин(Г - по потере теплоизолирующей способности, Е - по потере целостности)	ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94; Методика № 03-52/03М от 20.02.12
2	Эксплуатационные испытания, циклы	