

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Мембрана пеноизолирующая

Количество образцов для испытаний: три образца с минимальным и максимальным давлением срабатывания.

Испытания будут проведены в ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний
1	Проверка качества поверхностей мембраны	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.1.1
2	Проверка комплектности мембраны	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.1.2
3	Проверка габаритных размеров мембраны	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.2
4	Проверка массы мембраны	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.3
5	Определение максимального обратного давления	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.4
6	Определение минимального давления срабатывания	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.4
7	Проверка работоспособности мембраны при крайних значениях температурного диапазона эксплуатации	Методика № 03-52/05М от 07.05.2010, п. 7.4, п. 7.5