

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ
Известатели пожарные аспирационные СТБ EN 54-20-2009
 СТБ EN 54-20-2009 «Системы пожарной сигнализации. Часть 20. Известатели пожарные аспирационные»

№	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)
1	Повторяемость	П. 6.2 СТБ EN 54-20-2009
2	Стабильность	П. 6.3 СТБ EN 54-20-2009
3	Изменение напряжения питания	П. 6.4 СТБ EN 54-20-2009
4	Сухое тепло (эксплуатационное)	П. 6.5 СТБ EN 54-20-2009
5	Холод (эксплуатационный)	П. 6.6 СТБ EN 54-20-2009
6	Влажное тепло, постоянный режим (эксплуатационное)	П. 6.7 СТБ EN 54-20-2009
7	Влажное тепло, постоянный режим (устойчивость)	П. 6.8 СТБ EN 54-20-2009
8	Прямой механический удар (эксплуатационный)	П. 6.10 СТБ EN 54-20-2009
9	Ударная нагрузка (эксплуатационная)	П. 6.11 СТБ EN 54-20-2009
10	Вибрация (эксплуатационная)	П. 6.12 СТБ EN 54-20-2009
11	Вибрация (устойчивость)	П. 6.13 СТБ EN 54-20-2009
12	Электромагнитная совместимость, испытания на помехозащищенность	П. 6.14 СТБ EN 54-20-2009
13	Чувствительность	П. 6.15 СТБ EN 54-20-2009

