

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Клапаны противопожарные (2 образца одного типоразмера)*

Испытания будут проведены в ИЦ НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042.

№	Наименование показателей	Требования ТНПА (эксплуатационной документации изготовителя)	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)
1	Проверка срабатывания заслонки клапана: количество циклов открывания, не менее	50	НПБ 11-2000
2	Обеспечение воздухопроницаемости клапана	Обеспечивает	
3	Определение предела огнестойкости	1 тип - EI 60 2 тип - EI 30 3 тип - EI 15 EI 120	
4**	Определение температуры срабатывания термопривода (теплового замка) (для клапанов с термоприводом)	Номинальная температура срабатывания 72°C	

*Для клапанов одного типа с различными типоразмерами испытанию подлежат клапаны, эквивалентный диаметр которых отличается от максимального не более чем на 25%. При возможности применения в конструкции клапана различных видов приводов испытанию подлежат клапаны с каждым видом приводов.

** Испытаниям подвергаются два образца клапанов с термоприводом (тепловым замком) минимального типоразмера из соответствующего ряда