

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Комплекта изделий из различных материалов для повышения предела огнестойкости воздуховодов:

- систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции;*
- приточной противодымной вентиляции*

(1 образец, изготовленный согласно требованиям п. 8.1 СТБ 11.03.01-2009 и технологическому регламенту изготовителя)

№	Наименование показателей	Требования ТНПА (эксплуатационной документации) изготовителя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)
1.	Предел огнестойкости воздуховода с нанесенным комплектом для повышения предела	Согласно требованиям	ГОСТ 30247.0-94, п.9 СТБ 11.03.01-2009,
2.*	Адгезия покрытия к основанию (прочность сцепления покрытия с основанием), МПа, не менее	Согласно требованиям	ГОСТ 28574

* Показатель нормируется в случае возможности его применения к конструкции комплекта для повышения предела огнестойкости;